



⑮ ⑯ ⑰ = NUMERAZIONE SINGOLI MODULI

**COLORE STRUTTURE A VISTA
BIANCO/GRIGIO RAL 9002
DIMENSIONI ESPRESSE IN MM.**

LEGENDA IMP. ELETTRICO

- 10 PRESA 10 A.
- 16 PRESA 16 A.
- 10/16 PRESA BIVALENTE 10/16 A.
- PLAFONIERA A PARETE 60 W.
- 2x36 W. A.R. PLAFONIERA A FLUORESCENZA 2x36 W. OTTICA ANTIRIFLESSO
- 1x36 W. PLAFONIERA A FLUORESCENZA 1x36 W.
- SA 8W. PLAFONIERA D'EMERGENZA TIPO SA 8W.
- SA 20W. PLAFONIERA D'EMERGENZA TIPO SE 20W.
- δ INTERRUTTORE SEMPLICE
- ↓ INGRESSO CORRENTE
- QUADRO ELETTRICO GENERALE
- T TERMOCONVETTORE ELETTRICO DA 1000+1000 W.

- 1/2 PORTA MEZZA VETRATA
- C PORTA CIECA

- AC CONDIZIONATORE A POMPA DI CALORE DA CA. 12.000 BTU/H. CON TELAIO DI SUPPORTO ED ALLACCIAMENTO ELETTRICO
- Ⓟ BOILER ELETTRICO DA LT. 120

LEGENDA IMP. IDRICO

- SCARICHI SINGOLI A PARETE DA UNIFICARSI IN APPOSITO "RAGNO" DI RACCOLTA DA MONTARE IN OPERA SUL POSTO
- ST SCARICO ACQUE TURCA/LAVABI, TUBO PVC ø .110 MM.
- SD SCARICO ACQUE DOCCE, TUBO PVC, ø 40 MM.
- IA INGRESSO ACQUA TUBO POLIETILENE 3/4"-1"

file: ORDINI/2006/ORD60341/COM3762/VERSIONE 0

07/07/06	1	SB	SB	RP	QUADRO ELETTRICO E SCARICHI
28/06/06	0	MS	SB	RP	EMISSIONE PER APPROVAZIONE
DATA	REV.	DIS.	CONT.	VERIF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CLIENTE / CUSTOMER					SCALA 1:100
					FORMATO A3
ORD. N. 60341					SOSTITUISCE IL
COMM. N. 3762/1					SOSTITUITO DAL
OGGETTO / OBJECT					N. _____
UFFICI PIANO TERRA					N. _____
DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO NONCHE' DISPOSIZIONE SCARICHI ED ADDUZIONI IDRICHE					
DIS. N. / DWG. N. COM3762-0-PLAN P.T.					

NEW HOUSE S.p.A.

VA DORDONE, 41 FELEGARA (PARMA) - ITALY
 TEL. 0525/431880 (6 LINEE)
 FAX 0525/431690 (2 LINEE)
 E-MAIL: newhouse@rsadvaet.it
 http://www.newhouse.it

NOTE PER L'ESECUZIONE:
 - QUOTE SENZA TOLLERANZA ± 1 MM. - PENDENZE NON INDICATE = ± 1%
 ESCLUSO FORATURE ± 1/10 MM.

ATTENZIONE: NEW HOUSE S.p.A. PERSEGUIRA' A NORME DI LEGGE L'USO NON AUTORIZZATO DI QUESTO DISEGNO
 NEW HOUSE S.p.A. WILL PROTECT ITS RIGHTS ACCORDING TO CORRENT RULES FOR ANY UNAUTHORIZED USE OF THIS DRAWING